

**Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A321

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор ОАО
«НИИМосстрой»



Р.М. Ласунина

12 » декабря 2016г

Заключение

По результатам испытаний на долговечность и оценки стойкости к воздействию климатических факторов образцов систем покрытий «Elastocolor Paint» и «Colorite Beton», производства Mapei S.p.A., Италия

Лаборатория отделочных работ

Договор № 199/04/00/16 от 31.05.2016

Заведующий


_____ подпись

Воропаева Р.И.

Тел: 8-499-739-29-98

Регистрационный № 1038/04/16

Место для штампа

Москва 2016

После прохождения 135 циклов ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401-91 метод 2:

- потери прочности сцепления декоративного покрытия с основанием не отмечается;
- изменение защитных свойств (разрушения, растрескивания, отслаивания покрытия) не отмечается, что соответствует величине (АЗ) - 1;
- отмечается незначительное изменение декоративных свойств – (посветление покрытия); пятен, меления и других дефектов не отмечается, что соответствует величине (АД) – 3.

ВЫВОД: Прогнозируемый срок службы (долговечность) систем защитно-декоративных покрытий «Elastocolor Paint» и «Colorite Beton», производства «Mapei S.p.A.», в условиях открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 15 лет при соблюдении технологии нанесения покрытия и условий эксплуатации, без изменения защитных свойств и с незначительным изменением декоративных свойств покрытий.

Зав. лаб. отделочных работ



Воропаева Р.И.

Вед. научн. сотр. лаб. отделочных работ, к.х.н.



Тищенко С.А.

Вед. инженер лаб. отделочных работ



Черанев А.И.